




Autoriz. D. A. 3638/5s · Accred. HLA001_01 DDG 3509 · DASOE RG_097 · P.IVA 01087100887 · www.icotea.it

§7.5 dell'Allegato VII al DM 10/03/98, **Procedure da adottare in caso di:**


↳ **EVACUAZIONE IMMEDIATA**



SUONO LUNGO di campanella/sirena o messaggio preregistrato, fino a quando non iniziano ad uscire gli occupanti dalla struttura (bisogna avere la certezza che il messaggio di esodo sia avvertito).



Seguire i percorsi indicati con idonea segnalazione di salvataggio, mantenendo la calma ed in fila – adottare le indicazioni del Piano Emergenza.




PROVA DI EVACUAZIONE



↳ **Esercitazione caso "TERREMOTO" (VALIDO SOLO PER LA SIMULAZIONE):**

- Emettere TRE SUONI di campanella/sirena ben distinti;
- CONTARE da 1.001 a 1.030 (che corrispondono a circa 30 secondi);
- SUONO LUNGO di CAMPANELLA/SIRENA o altro suono equivalente, fino a quando non iniziano a uscire gli occupanti della struttura (messaggio di esodo va percepito chiaramente).

Seguire i percorsi indicati con idonea segnalazione di salvataggio, mantenendo la calma ed in fila, e raggiungere il luogo di raccolta.



Si ringrazia per la collaborazione.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio di Prevenzione e Protezione.